

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

ст. Новотроицкая
(наименование населённого пункта)

« 16 » августа 2016 года

Комиссия в составе полномочных представителей:

Дежурный ПЦО МОВО по Изобильненскому району – ФФГКУ УВО ГУ МВД России по
Ставропольскому краю младший лейтенант полиции Бобрышев Алексей Александрович;

Специалист по охране труда МКУ ИМР СК «ЦООУ» Климкин Александр Анатольевич;

произвела обследование объекта «Заказчика»: МКОУ «ООШ №22»
расположенного по адресу: ст. Новотроицкая, ул. Новая д.8
оборудованного средствами: тревожной сигнализации с выводом на ПЦО МОВО по
Изобильненскому району – ФФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в одноэтажном здании капитального строения. Подъездные пути в удовлетворительном состоянии (асфальтированная дорога).

Инженерно-техническая укреплённость:

Ограждение объекта отсутствует. Охрана объекта в рабочее время осуществляется силами персонала объекта, а в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни – сторожевой охраной. **На объекте установлена система видеонаблюдения – необходимо дооборудование.** **На объекте отсутствует система контроля управления доступом.** Территория объекта освещается удовлетворительно. На объекте установлена кнопка экстренного вызова полиции. Время охраны по договору: понедельник - суббота – с 07:30 до 19:00; воскресенье и праздничные дни – без охраны. На момент обследования сигнал «тревога» на ПЦО МОВО по Изобильненскому району проходит в полном объеме. **Отсутствует договор на техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции.**

Оснащенность техническими средствами охраны:

На объекте установлен ППКОП «Приток-GSM» со встроенным источником бесперебойного питания (АКБ 7,0 А/ч). На объекте установлена кнопка экстренного вызова полиции Астра-Р с радио брелком.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2013 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправно / не исправно)

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым
(соответствует / не соответствует) требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей
(пригодными / непригодными) эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Дооборудовать объект камерами видеонаблюдения.

1.2. Привести ограждение объекта в соответствие с руководящими документами МВД России Р78.36.034-2013 и РМ 78.36.003-2013.

1.3. Установить на объекте систему контроля и управления доступом.

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1. Заключить договор на техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

1. Совместно с обслуживающей организацией поддерживать технические средства охраны (ТСО) в исправном состоянии, еженедельно проверять их работоспособность с пультом охраны (тел. 2-20-40, 2-46-41). Не допускать посторонних лиц к пользованию техническими средствами охраны.
2. Своевременно сообщать в отдел охраны изменения в списке лиц, ответственных за эксплуатацию ТСО. Соблюдать правила использования средств тревожной сигнализации, не разглашать посторонним лицам способы передачи сигнала «тревога» на ПЦО МО ВО.
3. Проводить инструктажи работников, направленные на усиление бдительности, выявление подозрительных лиц, автотранспорта и предметов в целях недопущения диверсионно-террористического акта на объекте. При обнаружении подозрительного автотранспорта, лиц или предметов незамедлительно сообщать в дежурную часть Отдела МВД России по Изобильненскому району (тел. 02, 020, 2-01-92, 2-42-36) либо вызывать наряд полиции путем нажатия кнопки тревожной сигнализации;
4. Обеспечить пользование кнопкой экстренного вызова полиции в строгом соответствии с условиями договора на охрану.

Члены комиссии:

	_____ А.А. Бобрышев
	_____ А.А. Климкин
	_____ И.В. Савинаева

