



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 210/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14». Объекты

защиты – основной корпус, вспомогательные помещения (категория высокого риска).

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

**во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа ГПН)

**№ 210 от «24» сентября 2019 года, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. 07 октября 2019 г. по 15 ч. 30
мин. «16» октября 2019 г. проведена проверка - старшим инспектором ОНД и ПР
Динского района – государственным инспектором Динского района по пожарному
надзору майором внутренней службы Джемом Мелько Райсовичем – Бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования Динской район
«Детский сад общеразвивающего вида № 14», здание основного корпуса,
вспомогательные помещения, расположенные по адресу: Краснодарский край, Динской
район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, д. 194, совместно с исполняющей обязанности
заведующей МБДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14»**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Бороздиной Еленой Николаевной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только вы-
----------	---	---	--	---

1	2	3	4	5 полнение)
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет	(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012).	18.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Динского района –
государственный инспектор Динского района
по пожарному надзору
Джемо М.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«16» 10 2019 г.


(должность, фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36/267
по делу об административном правонарушении

« 16 » октября 20 19 г.

ст. Динская ул. Гоголя, 102
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Динского района по пожарному надзору – начальник
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Левтер Роман Александрович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

в присутствии законного представителя юридического лица – Бороздиной Елены Николаевны,
исполняющей обязанности заведующей Бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14».

(Ф.И.О., статус в соответствии со ст. 25.1 – 25.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

которому (ой) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 – 25.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, рассмотрев протокол об административном
правонарушении № 36/267 от 16.10.2019 г. и материалы в отношении

юридического лица

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14».

(полное наименование юридического лица)

зарегистрированного
по адресу:

Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194

(юридический адрес)

тел.(факс)

_____, зарегистрированного ИФНС России по Динскому району

(орган, зарегистрировавший)

ОГРН 1022303616411, ИНН 2330022359, обслуживаемого банком:

(юридическое лицо, номер регистрационного свидетельства)

(указывается статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

В 15 ч. 30 мин. 16.10.2019 г. в зданиях, в помещениях и на территории БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194 — юридическое лицо нарушило требования ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012, а именно:

1. Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFRR), система эксплуатируется более 10 лет. (ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012),

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9 п.1, ч.1; 29.10 ч.1,3,5; Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание п. п.1, 3 ст.4.1; п. 1 ст.4.2 КоАП Российской Федерации

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде - предупреждения
(указывается вид взыскания)

Ходатайства, предусмотренные требованиями ст. 24.4 КоАП РФ не заявляю:

16.10.19

(дата)

✓ БС

(подпись законного представителя юр. лица, в отношении которого составлен протокол)

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии: начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю г. Краснодар ул. Дзержинского, 95/1 или в Динском

(указать наименование вышестоящего лица и его адрес: вышестоящий орган и его адрес:

районном суде ст. Динская ул. Дунаевского, 46

(указать наименование соответствующий суд и его адрес его нахождение)

(подпись лица вынесшего постановление)

Р.А. Левтер

(Ф.И.О.)

Копию постановления получил

16.10.19 БС

(дата, подпись представителя юр. лица)

Березина Е.К.

(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)