



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652) 24-52-26

Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому
округу и Труновскому району)

г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

Предписание № 87 / 1 / 65

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 22» Изобильненского городского округа
Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 87 от «04» июня 2018 г. главного государственного инспектора ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.В., с 13 часов 50 минут по 15 часов 05 минут 18 июня 2018 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Герман В.В., Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 22» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Новотроицкая ул. Новая 8, ОГРН 1032600030924.

Совместно с Директором МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 22» ИГО СК Сагалаевой Ириной Валентиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить здание школы огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих.	Правила противопожарного режима №. 390 п. 70;	03.12.18	
2.	Руководителю организации обеспечить установку автоматической пожарной сиг-	НПБ 110 03 п. 4	03.12.18	