

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел.: 8 (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района
353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102 тел. 8(861-62) 6-43-12

ст. Динская

(место составления акта)

« 24 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12

По адресу/адресам: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 12 от
10.02.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая, выездная **в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования Динской
район «Детский сад общеразвивающего вида № 14». Объекты защиты – основной корпус,
вспомогательные помещения (категория чрезвычайно высокого риска).

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

с 12 ч. 00 мин «09» марта 2021 года до 13 ч. 00 мин. «24» марта 2021 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Динского
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Бердюкова Ирина Владимировна 9.03.2021
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Алимулаев Ренат Аскербиевич – старший инспектор ОНД
и ПР Динского района – государственный инспектор Динского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад общеразвивающего вида № 14» Бердюкова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкова И.В.
2.	При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечено и не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных балок чердачного помещения) с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия (п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкова И.В.
3.	Размещение ручных пожарных извещателей в коридоре 2 этажа напротив кабинета заведующей, в помещении кастаньяши на 1 этаже установлены на стене более 1,5 м от уровня пола (по факту 1,70 м) (ст. 1, ст. 4, ст.42, ст. 54, ст. 83, ст.84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкова И.В.
4.	Дымовые пожарные извещатели установленные в коридоре на 1 этаже перед пищеблоком, в средней группе не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущих к выходу из помещений (ст. 1, ст. 4, ст.42, ст. 54, ст. 83, ст.84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.17 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкова И.В.
5.	На объекте защиты отсутствует аварийное эвакуационное освещение (п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего

		вида №14» Бердюкова И.В.
6.	На объекте защиты к выполнению работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара допускается привлечение организации не имеющего специального разрешения (согласно договора № 8-ТО/2021 от 25.01.2021 года обслуживанием системы АПС и СОУЭ является ООО «АПЛ-К») (п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкова И.В.
7.	На объекте защиты не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с обозначением указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкова И.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено: нарушения выявлены.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 12/1/7 от 24.03.2021 года, протоколы об административном правонарушении № 36/19 № 36/20
от 24.03.2021 года, определения о месте и времени рассмотрения дел об административном правонарушении № 36/19, №36/20 от 24.03.2021 года, протокол осмотра

Подписи лиц, проводивших проверку:

Р.А. Алимугаев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя структурного подразделения или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » марта 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 36/19

о назначении времени и места рассмотрения дела по административному правонарушению

24.03.2021 г.

ст. Динская, ул. Гоголя, 102 каб. №2
(место рассмотрения город, село, район)

Я, государственный инспектор Динского района по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Алимұлаев Ренат Аскербиевич.

(должность, звание, фамилия, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол № 36/19 об административном правонарушении от 24.03.2021 года и материалы на должностное лицо – заведующую БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Бердюкову И.В. зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Коммунаров, 145 осуществляющей свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194 установил, что в 13 ч. 00 мин. 24.03.2021 г. в здании, в помещениях и на территории БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194 – должностное лицо при осуществлении деятельности нарушил (а) требования Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также нормы и требования иных нормативных документов по пожарной безопасности утвержденных в установленном порядке, а именно:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

2. При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечено и не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных балок чердачного помещения) с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия (п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

3. Размещение ручных пожарных извещателей в коридоре 2 этажа напротив кабинета заведующей, в помещении кастаньяши на 1 этаже установлены на стене более 1,5 м от уровня пола (по факту 1,70 м) (ст. 1, ст. 4, ст. 42, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст.

103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

4. Дымовые пожарные извещатели установленные в коридоре на 1 этаже перед пищеблоком, в средней группе не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущих к выходу из помещений (ст. 1, ст. 4, ст.42, ст. 54, ст. 83, ст.84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.17 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

5. На объекте защиты отсутствует аварийное эвакуационное освещение (п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

6. На объекте защиты к выполнению работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара допускается привлечение организации не имеющего специального разрешения (согласно договора № 8-ТО/2021 на техническое обслуживание АПС и СОУЭ от 25.01.2021 года обслуживанием системы является ООО «АПЛ-К») (п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

7. На объекте защиты не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с обозначением указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

за что предусмотрена административная ответственность по ст.20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23, 34, ч.1 ст.29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О П Р Е Д Е Л И Л:


Дело об административном правонарушении и материалы в отношении должностного лица – заведующей БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Бердюковой И.В. зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Коммунаров, 145 осуществляющей свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194 назначить к рассмотрению на 08. 04. 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Гоголя, 102 кабинет № 3, и вызвать в качестве лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении заведующую БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Бердюкову И.В. зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Коммунаров, 145.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность представителя юридического лица и настоящее определение.

В соответствии со ст.27.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при неявке без уважительной причины вызываемое лицо может быть подвергнуто принудительному приводу.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1.ст.25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

24.03.2021 г.


(подпись вызываемого лица)

Об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ или уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренной ст.17.9 и 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предупрежден (а).

24.03.2021 г.


(подпись вызываемого лица)


(подпись лица, вынесшего определение)

Алимулаев Р.А.
(расшифровка подписи)

Копию определения ~~получил~~ (а)

24.03.2021 г.


(подпись вызываемого лица)

И.В. Буряков
(Ф.И.О.)

Копия определения направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36/19
по делу об административном правонарушении

« 08 » апреля 20 21 г.

ст. Динская ул. Гоголя, 102
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Динского района по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, капитан внутренней службы Алимұлаев Ренат Аскербиевич, рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 36/19 от « 24 » марта 20 21 г. и материалы на
должностное лицо Бердюкову Ирину Владимировну

проживающего (ей) Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Коммунаров, 145
(адрес)

работающего БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14»
наименование предприятия

в качестве заведующей

занимаемая должность

установил, что должностное лицо Бердюкова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

в 13 ч. 00 мин. 24.03.2021 г. в зданиях, в помещениях и на территории БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 194 – должностное лицо при осуществлении деятельности нарушил (а) требования Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также нормы и требования иных нормативных документов по пожарной безопасности утвержденных в установленном порядке, а именно:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

2. При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечено и не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных балок чердачного помещения) с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия (п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

3. Размещение ручных пожарных извещателей в коридоре 2 этажа напротив кабинета заведующей, в помещении кастаньянши на 1 этаже установлены на стене более 1,5 м от уровня пола (по факту 1, 70 м) (ст. 1, ст. 4, ст. 42, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

4. Дымовые пожарные извещатели установленные в коридоре на 1 этаже перед

пищевым блоком, в средней группе не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущих к выходу из помещений (ст. 1, ст. 4, ст. 42, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.17 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

5. На объекте защиты отсутствует аварийное эвакуационное освещение (п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

6. На объекте защиты к выполнению работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара допускается привлечение организации не имеющей специального разрешения (согласно договора № 8-ТО/2021 на техническое обслуживание АПС и СОУЭ от 25.01.2021 года обслуживанием системы является ООО «АПЛ-К») (п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

7. На объекте защиты не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с обозначением указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1. ч.1; 29.9. ч. 1.3.5; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Принимая во внимание ч.1, ч.2 ст. 4.1; ч.1 п.1, ч. 2, ч. 3 ст. 4.2 КоАП Российской Федерации

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо заведующую БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №14» Бердюкову Ирину Владимировну, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде присудить штраф

(указывается вид наказания)

Ходатайства, предусмотренные требованиями ст. 24.4 КоАП РФ не заявляю:

08.04.2021

(дата) (подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии: начальнику ОНД и ПР

(указать должность вышестоящего лица и его адрес; вышестоящий орган и его адрес;

Динского района ст. Динская ул. Гоголя, 102 или в Динской районный суд Краснодарского края ст. Динская ул. Луначарского, 46

соответствующий суд и его адрес его нахождения)

3. Разъяснить, что в соответствии с частью 1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

3.1. Предупредить, что при неуплате суммы штрафа по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке.

3.2. Об ответственности за неуплату административного штрафа в установленный частью 5 ст. 32.2 КоАП РФ срок предупрежден (часть 5 ст. 32.2 КоАП РФ)

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения,

структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф).

часть 1 ст. 20.25 КоАП РФ

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, - Влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

(подпись)

Бердюкова И.В.
(Ф.И.О.)

4. Сумма наложенного штрафа подлежит перечислению: УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю). Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК: 010349101 Р/сч: 40101810300000010013 ИНН получателя: 2309090290 КБК: 17711601201010004140 КПП: 230901001 ОКТМО: 03614000 Лицевой счет: 04181783880



(подпись лица, выписавшего постановление)

Р.А. Алимұлаев
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил

08.04.2021
(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

образования **Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14». Объекты**

**защиты – основной корпус, вспомогательные помещения (категория чрезвычайного
высокого риска).**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

**во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа ГПН)

**№ 12 от «10» февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. 09 марта 2021 г. по 13 ч. 00
мин. «16» октября 2019 г. проведена проверка - старшим инспектором ОНД и ПР
Динского района – старшим инспектором ОНД и ПР Динского капитаном внутренней
службы Алимұлаевым Ренатом Аскербиевичем – Бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Муниципального образования Динской район «Детский сад
общеразвивающего вида № 14», здание основного корпуса, вспомогательные помещения,
расположенные по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул.
Ленина, д. 194, совместно с заведующей МБДОУ МО Динской район «Детский сад
общеразвивающего вида № 14» с Бердюковой Ириной Владимировной**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только
----------	---	--	---	--

		(ых) нарушены	и	вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	26.07.2021	
2.	При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечено и не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных балок чердачного помещения) с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия	(п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	26.07.2021	
3. ✓	Размещение ручных пожарных извещателей в коридоре 2 этажа напротив кабинета заведующей, в помещении кастелянши на 1 этаже установлены на стене более 1,5 м от уровня пола (по факту 1, 70 м)	(ст. 1, ст. 4, ст.42, ст. 54, ст. 83, ст.84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	26.07.2021	
4. ✓	Дымовые пожарные извещатели установленные в коридоре на 1 этаже перед пищеблоком, в средней группе не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущих к выходу из помещений	(ст. 1, ст. 4, ст.42, ст. 54, ст. 83, ст.84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.17 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).	26.07.2021	
5.	На объекте защиты отсутствует аварийное эвакуационное освещение	(п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил	26.07.2021	

		противопожарного режима в Российской Федерации»)		
6.	На объекте защиты к выполнению работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара допускается привлечение организации не имеющего специального разрешения (согласно договора № 8-ТО/2021 на техническое обслуживание АПС и СОУЭ от 25.01.2021 года обслуживанием системы является ООО «АПЛ-К»)	(п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	26.07.2021	
7.	На объекте защиты не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения с обозначением указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	26.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Динского района –
государственный инспектор Динского района
по пожарному надзору
Алимулаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 24 » августа 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)

